

Assunto **RES: RES: Questionamento Pregão eletrônico nº 007/2022-  
item gerador de energia**

De Bruna <bruna@geraforte.com>

Para <licitacao@estreladalva.mg.gov.br>

Data 16/03/2022 11:25



---

Obrigada pelo envio.

---

**De:** [licitacao@estreladalva.mg.gov.br](mailto:licitacao@estreladalva.mg.gov.br) [mailto:[licitacao@estreladalva.mg.gov.br](mailto:licitacao@estreladalva.mg.gov.br)]

**Enviada em:** quarta-feira, 16 de março de 2022 08:58

**Para:** Bruna

**Assunto:** Re: RES: Questionamento Pregão eletrônico nº 007/2022- item gerador de energia

Bom dia, Bruna!

Segue as fotos do local onde será feita a instalação do gerador, 35 metros do padrão da CEMIG.

Att,

CPL

Em 15/03/2022 10:50, Bruna escreveu:

Bom dia Srs.,

Nos envie as seguintes informações para que possamos verificar o valor de instalação do gerador

Fotos do local de instalação.

A Infraestrutura civil será realizada no subsolo ou externa?

Aguardo retorno o mais breve e permanecemos a disposição.

Atenciosamente,

**Bruna Maia**

Dep. Licitações



+ 55 (31) 3396-9694  98979-9784 

Rua Rio Branco ,214 , Água Branca – Contagem/ MG ,CEP 32.371-490



---

**De:** [licitacao@estreladalva.mg.gov.br](mailto:licitacao@estreladalva.mg.gov.br) [<mailto:licitacao@estreladalva.mg.gov.br>]

**Enviada em:** terça-feira, 15 de março de 2022 10:42

**Para:** Bruna

**Assunto:** Re: Questionamento Pregão eletrônico nº 007/2022- item gerador de energia

Bom dia!

Conforme apontado pela área técnica, a base de concreto é de responsabilidade da Contratante, enquanto que os insumos (fios e canaletas) estimado em 35 metros, será de obrigação da Contratada em fornecê-los.

Os serviços de Start-up, treinamento e fechamento dos cabos será de responsabilidade da parte Contratada.

At.te

Em 11/03/2022 13:56, Bruna escreveu:

Prezada comissão de Licitação, boa tarde.

Referente a instalação:

A infraestrutura( canaletas, base de concreto, cabos de força ) será de responsabilidade de V.Sas.?

A empresa contratada ficará responsável apenas pelos serviços : start-up, treinamento e fechamento dos cabos?

Aguardo retorno o mais breve.

Atenciosamente,

**Bruna Maia**

Dep. Licitações



+ 55 (31) 3396-9694  98979-9784 

Rua Rio Branco ,214 , Água Branca – Contagem/ MG ,CEP 32.371-490

